

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			ks	Poznámka
				š.	hl.	v.		
1. NP – I. ETAPA								
G01 BAR								
G02 CHODBA								
xx.xx		Vybavení místnosti není	Vybavení místnosti není součástí projektu gastro				1	
G03 PŘÍJEM								
03.01		neobsazeno	neobsazeno				1	
G04 KANCELÁŘ								
xx.xx		Vybavení místnosti není	Vybavení místnosti není součástí projektu gastro				1	
G05 SKLAD A HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY								
05.01	chlazení gastro	Chladicí box (+0 - +6 stupňů C), včetně podlahy , připojeno na centrální strojovnu chlazení	Chladicí box, včetně podlahy , dveře 700mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	2000	1350	2200/2600	1	Připojeno na centrální strojovnu chlazení
05.01a	Stavba/ chlazení	Připojení na centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro	Připojení na centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro				1	Připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro
05.02	nerez	Regál do chladicího boxu	Skladový regál čtyřpolicový do chladicího boxu	850	500	1800	1	
05.03	nerez	Regál do chladicího boxu	Skladový regál čtyřpolicový do chladicího boxu	800	500	1800	1	
05.04		neobsazeno	neobsazeno				1	
05.05	nerez	Pojízdný stojan na GN	Pojízdný stojan na gastronádoby, celonerezové provedení, kapacita 18x GN 1/1 nebo 36x GN 1/2, čtyři otočná kolečka z toho dvě brzděná, minimální nosnost 280kg	560	385	1640	1	
05.06	nerez	Pracovní stůl, dřez, prolis, police, umyvadlo, baterie	Pracovní stůl, vpravo dřez 600x500, prolam desky okolo dřezu, vlevo zabudované nerezové umyvadlo na ruce včetně stojánkové baterie, spodní police, zadní a pravá ostříková stěna 350mm	1750	700	900	1	připojovací armatura ke dřezu a umyvadlu a baterii jsou součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
05.07	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1	připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
05.08	ostatní technologie	Dřevěný rošt pro uskladnění brambor	Dřevěný rošt pro uskladnění brambor	1000	700		1	
05.09	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	300	300		1	Dodávka stavby/ZTI
PŘÍPRAVNA								
06.01	nerez	Pracovní stůl, police, dřez, baterie	Pracovní stůl, spodní police, vpravo spodní prostor volný, vlevo dřez pro vložení GN 1/1, stojánková baterie, zadní lem	2400	800	900	1	připojovací armatura ke dřezu a baterii jsou součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
06.02	ostatní technologie	Vakuová balička Henkelman Jumbo 35	Stolní vakuová balička, velikost komory 370x350x150, lišta 350mm, čerpadlo 16m3/hod, hmotnost 51kg	450	555	405	1	
06.03		neobsazeno	neobsazeno				1	
06.04	nerez	Nástěnná police dvoupatrová, LED osvětlení s krytem	Nástěnná police jednopatrová, LED osvětlení s krytem včetně zdroje	1200	350	600	1	
06.05	nerez	Nástěnná police dvoupatrová, LED osvětlení s krytem	Nástěnná police jednopatrová, LED osvětlení s krytem včetně zdroje	1200	350	600	1	
06.06	chlazení	Šokový zchlazovač/ zmrazovač 5x GN1/1 nebo EN 600x400 mm), chlazení vodou – připojeno na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro Šokový zchlazovač/zmrazovač MODI UP W5UGS 700 (5x GN1/1/EN) MAP-6180064	Šokový zchlazovač/ zmrazovač, kapacita 5x GN1/1 (nebo EN 600x400 mm), rozteč vsunů 52 mm, kvalitní celonerezové provedení vnitřní/vnější AISI 304 (Cr-Ni 18/10), oblé rohy v komoře, vyjímatelné zásuvy, magnetické těsnění dveří, snadno přístupný a demontovatelný blok výparníku a agregátu, zařízení je v základu vybaveno jednobodovou vpichovou teplotní sondou, snadno a rychle demontovatelná, intuitivní dotykový ovládací panel 4,3", přehledné menu, recepty a manuální program, regulace výkonu ventilátoru 25%-100% po 1%, automatické rozpoznání použití vpichové sondy, jednobodová teplotní vpichová sonda (teplota jádra), automatické přepnutí do udržovacího režimu, port USB pro snadný přenos a ukládání dat, možnost propojení na systém monitoringu, zesílená izolace 60 mm (minimální tepelné ztráty), zařízení je v klimatické třídě 5, automatické odmrazování horkým plynem, oblá komora, vyjímatelné zásuvy, dveře tloušťka 60mm, funkce samouzavírání, zchlazování +90°C / +3°C - 18 kg/cyklus, zmrazování +90°C/+3°C - 12 kg/cyklus, chladio R452A), chlazení vodou – připojeno na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro	780	700	853	1	Chlazení vodou – připojeno na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro
06.06a	centrální chlazení	Připojení na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro včetně vedení chlazené vody a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro - viz samostatný projekt chlazení gastro	Připojení na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro včetně vedení chlazené vody a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro - viz samostatný projekt chlazení gastro				1	
06.07	nerez	Chladicí skříň dvouprostorová 600l – GN 2/1, agregát Asber GCPZ-702/2R (+/+) pravé	Dvouprostorová chladicí skříň 600 l, GN 2/1 pro profesionální gastronomii, 2x chladnička, ventilované chlazení, 2x elektronické ovládání, 2x digitální ukazatel teploty s alarmy - HACCP, rošty GN 2/1 s plastovou úpravou, optická a zvuková kontrolka poruchy, teplotní rozsah 0°C až + 12°C, chladio: R 134a, výškově nastavitelné poličky, integrovaná rukojeť, výškově nastavitelné nerezové nožičky, zámek, samozavíratelné dveře	700	850	2020	1	
06.07a		neobsazeno	neobsazeno				1	
06.08	nerez	Chladicí skříň 600l – GN 2/1, agregát Asber green line GCP-701	Chladicí skříň 600 l, GN 2/1 pro profesionální gastronomii, ventilované chlazení, elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty s alarmy - HACCP, rošty GN 2/1 s plastovou úpravou, optická a zvuková kontrolka poruchy, teplotní rozsah + 2°C až + 12°C, chladio: R 290, výškově nastavitelné poličky, integrovaná rukojeť, výškově nastavitelné nerezové nožičky, zámek, samozavíratelné dveře	700	850	2020	1	
06.08a		neobsazeno	neobsazeno				1	
06.09	nerez	Pracovní stůl, dřez, baterie	Pracovní stůl, spodní prostor volný, vpravo dřez pro vložení GN 1/1, stojánková baterie, zadní + pravý lem	1000	700	900	1	připojovací armatura ke dřezu a baterii jsou součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
06.10		neobsazeno	neobsazeno				1	
06.11	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				1	Dodávka provozovatele
06.12	ostatní technologie	Regál	Skladový regál čtyřpolicový	862	373	1700	1	
G07 CHLAZENÝ SKLAD								
07.01	chlazení gastro	Chladicí box (+0 - +6 stupňů C), včetně podlahy , připojeno na centrální strojovnu chlazení	Chladicí box, včetně podlahy , dveře 600mm velikost dveří bude potvrzená v rámci dílenské dokumentace společně s krycími dveřmi, které jsou jsou dodávkou stavby, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro, box je součástí sestavy boxů	1650	2950		1	Připojeno na centrální strojovnu chlazení

07.01a	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastro	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastro				1	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz projekt chlazení gastro
07.02	nerez	Regál do chladicího boxu	Skladový regál čtyřpolicový do chladicího boxu	1394	475	1700	1	
07.03	nerez	Regál do chladicího boxu	Skladový regál čtyřpolicový do chladicího boxu	1394	475	1700	1	
07.04	chlazení gastro	Mrazicí box (-18 - -24 stupňů C), včetně podlahy – připojeno na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro	Mrazicí box, včetně podlahy , dveře 600mm velikost dveří bude potvrzená v rámci dílenské dokumentace společně s krycími dveřmi, které jsou jsou dodávkou stavby, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box , chlazení vodou – připojeno na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro , box je součástí sestavy boxů	3050	1550		1	Chlazení vodou – připojeno na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro
07.04a	centrální chlazení	Připojení na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro včetně vedení chlazené vody a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro - viz samostatný projekt chlazení gastro	Připojení na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro včetně vedení chlazené vody a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro - viz samostatný projekt chlazení gastro				1	Připojení na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro včetně vedení chlazené vody a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro
07.05	nerez	Regál do chladicího boxu	Skladový regál čtyřpolicový do chladicího boxu	772	475	1700	1	
07.06	nerez	Regál do chladicího boxu	Skladový regál čtyřpolicový do chladicího boxu	1394	475	1700	1	
07.07	nerez	Regál do chladicího boxu	Skladový regál čtyřpolicový do chladicího boxu	1394	475	1700	1	
G08 ÚKLID								
08.01	ostatní technologie	Nerezová nástěnná výlevka s roštem	Nerezová nástěnná výlevka s roštem, odklápěcí rošt, vnitřní rozměr 370x340x150, hmotnost 5kg	400	380	410	1	
08.01a	Stavba/ZTI	Nástěnná baterie nad výlevku	Nástěnná baterie nad výlevku				1	Dodávka stavby/ZTI
08.02	Interier	Skříň na čisticí prostředky	Skříň na čisticí prostředky	900	300	1800	1	Dodávka interiéru
G09 SUCHÝ SKLAD POTRAVIN								
09.01	ostatní technologie	Regál	Skladový regál čtyřpolicový	1746	577	1700	1	
09.02	ostatní technologie	Regál	Skladový regál čtyřpolicový	1569	577	1700	1	
09.03		neobsazeno	neobsazeno				1	
G10 neobsazeno								
G11 UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ								
11.01	nerez	Výstupní stůl k myčce, vsuny, prolis	Výstupní stůl k myčce, 2x vunů na koše (koš 500x500), prolis desky jako vedení košů, zadní	1200	700	900	1	
11.02	mytí	Myčka na nádobí průchozí, koš 500x500mm, výkon až 40košů/hod CLASSEQ P500AS	Myčka na nádobí průchozí, teoretický výkon (koše/hod): 40/20, zásuvná výška (mm): 410, velikost koše (mm): 500x500, spotřeba opl.vody / mycí cyklus (l): 3,5, délka programu (min) 1,5 bzw. 3, příkon (kW): 14,7, teplota v nádrži (°C): 55, teplota v bojleru (°C): 80, objem nádrže (l): 39, napětí (V): 400	630	720	1520/1990	1	
11.02	mytí	Základní sada košů k myčce	Základní sada košů k myčce				1	
11.03	Stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů a vypouštěcího kohoutu	900	1000		1	Dodávka stavby/VZT
11.04	nerez	Vstupní stůl k myčce, dvoudřez, prolis	Vstupní stůl k myčce, vpravo dřez 400x400, prolis desky jako vedení košů (koš 500x500), spodní prostor volný, zadní ostřiková stěna 350mm	1200	700	900	1	připojovací armatura ke dřezu je součástí dodávky gastr
11.05	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1	připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastr (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
11.06	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	1030	300		1	Dodávka stavby/ZTI
11.07	nerez	Třídící stůl, stěrka	Třídící stůl, integrovaná gumová stěrka na talíře, spodní prostor volný, levý a pravý lem, pracovní deska přetažená přes polopříčku	2300	900	900	1	
11.08	nerez	Regál	Celonerezový skladový regál čtyřpolicový	1900	500	1800	1	
11.09	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška	Pojízdná nádoba na odpad, podstolová výška				2	Dodávka provozovatele
11.10	nerez	Pracovní stůl	Pracovní stůl, spodní prostor volný, zadní lem	1000	700	900	1	
11.11	nerez	Pracovní stůl	Pracovní stůl, spodní prostor volný, zadní lem	750	700	900	1	
11.12	nerez	Pracovní stůl, umyvadlo, baterie	Pracovní stůl, spodní prostor volný, zadní lem, vlevo zabudované nerezové umyvadlo na ruce včetně stojánkové baterie	1350	450	900	1	připojovací armatura k umyvadlu a baterii jsou součástí dodávky gastr (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
11.13	nerez	Regál	Celonerezový skladový regál čtyřpolicový	1200	650	1800	1	
11.14	nerez	Regál	Celonerezový skladový regál čtyřpolicový	1200	650	1800	1	
11.15	Stavba/ZTI	Centrální změkčovač	Centrální změkčovač				1	Dodávka stavby/ZTI
G12 PŘÍPRAVNÝ A NAVAŘOVACÍ KUCHYNĚ								
12.01	nerez	Chladicí stůl třísekcový, připojeno na centrální chlazení, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Chladicí stůl třísekcový na GN, 1x 2 zásuvky + 1x 3 zásuvky + 1 křídlová dvířka + zámek, instalační šachta vlevo, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro, stůl je na stavebním soklu 150mm, stůl je bez pracovní desky	1580	700	710	1	Připojeno na centrální strojovnu chlazení, na stavebním soklu
12.01a	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastro	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastro				1	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz projekt chlazení gastro
12.02		neobsazeno	neobsazeno				1	
12.03	nerez	Nerezová oddělovací stěna	Nerezová oddělovací stěna včetně nosné konstrukce	50	700	1800	1	Na stavebním soklu
12.04	nerez	Pracovní stůl, police, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky	1250	700	710	1	Na stavebním soklu
12.05	Provozovatel	Pojízdná nádoba na odpad	Pojízdná nádoba na odpad				1	Dodávka provozovatele
12.06	nerez	Pracovní deska ke stolům č.p. 12.01, 12.04, 12.14 a 12.06, 2x dřez, 2x baterie	Pracovní deska ke stolům č.p. 12.01, 12.04, 12.14 a 12.06, u stolu č.p. 12.04 dřez 400x400 včetně stojánkové baterie, u stolu č.p. 12.14 vpravo dřez pro vložení GN 1/1 včetně stojánkové baterie, zadní lem, tvar desky dle stavební dispozice				1	připojovací armatura ke dřezům a bateriím jsou součástí dodávky gastr (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
12.07	nerez	Nástěnná police dvoupatrová, LED osvětlení s krytem, zásuvy na GN 1/6	Nástěnná police dvoupatrová, LED osvětlení s krytem včetně zdroje, zásuvy na 6x GN 1/6	1150	300	600	1	
12.08		neobsazeno	neobsazeno				1	
12.09	chlazení gastro	Chladicí box (+0 - +6 stupňů C), včetně podlahy , připojeno na centrální strojovnu chlazení	Chladicí box, včetně podlahy , dveře 800mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro, box je součástí sestavy boxů	1650	2400	2200/2600	1	Připojeno na centrální strojovnu chlazení
12.09a	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastro	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastro				1	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz projekt chlazení gastro
12.10	nerez	Regál do chladicího boxu	Skladový regál čtyřpolicový do chladicího boxu	1038	475	1700	1	
12.10a	nerez	Regál do chladicího boxu	Skladový regál čtyřpolicový do chladicího boxu	1126	475	1700	1	
12.11	nerez	Regál do chladicího boxu	Skladový regál čtyřpolicový do chladicího boxu	950	475	1700	1	

12.12	nerez	Mrazicí stůl dvousekcový, chlazení vodou – připojeno na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Mrazicí stůl dvousekcový, agregát, 2x křídlová dvířka, agregát vlevo, stůl je na stavebním soklu 150mm, stůl je bez pracovní desky, chlazení vodou – připojeno na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro	1335	700	710	1	Na nerezovém soklu, chlazení vodou – připojeno na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro, na nerezovém soklu
12.12a	centrální chlazení	Připojení na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro včetně vedení chlazené vody a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro - viz samostatný projekt chlazení gastro	Připojení na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro včetně vedení chlazené vody a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro - viz samostatný projekt chlazení gastro				1	Připojení na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro včetně vedení chlazené vody a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastro
12.13	nerez	Nástěnná police dvoupatrová, LED osvětlení s krytem, zásuvy na GN 1/6	Nástěnná police dvoupatrová, LED osvětlení s krytem včetně zdroje, zásuvy na 6x GN 1/6	2350	500	600	1	
12.14	nerez	Chladicí stůl třísekcový, připojeno na centrální chlazení, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Chladicí stůl třísekcový na GN, 1x křídlová dvířka+ 1x 2 zásuvky + 1x 3 zásuvky + zámek, instalační šachta vpravo, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro, stůl je na stavebním soklu 150mm, stůl je bez pracovní desky	1806	700	710	1	Připojeno na centrální strojovnu chlazení
12.14a	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastro	Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastro				1	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz projekt chlazení gastro
12.15	nerez	Pracovní stůl, police, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, stůl je na stavebním soklu 150mm, stůl je bez pracovní desky	1150	700	710	1	Na stavebním soklu
12.16	nerez	Stolový nástavec dvoupatrový, LED osvětlení s krytem, zásuvy na GN 1/6	Celonerezový stolový nástavec dvoupatrový, LED osvětlení s krytem včetně zdroje, zásuvy na 6x GN 1/6	1100	300	600	1	
12.17	nerez	Regál	Celonerezový skladový regál čtyřpolicový	1500	700	1800	1	
12.18	nerez	Pracovní stůl, dřež, prolam desky	Pracovní stůl, uprostřed dvoudřez 2x 600x500, prolam desky na celém stole, vlevo a vpravo odkapní plocha, vlevo spodní prostor volný, vpravo spodní police, zadní ostříkova stěna 350mm	2950	700	900	1	připojovací armatura ke dřežu je součástí dodávky gastra
12.19	ostatní technologie	Tlaková sprcha	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem				1	připojovací armatura k baterii je součástí dodávky gastra (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
12.20		neobsazeno	neobsazeno				1	
12.21	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	300	300		1	Dodávka stavby/ZTI
12.22	nerez	Nástěnná police dvoupatrová, LED osvětlení s krytem	Nástěnná police jednopatrová, LED osvětlení s krytem včetně zdroje	1150	350	600	1	
12.23	nerez	Pracovní stůl, police, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní police, stůl je na stavebním soklu 150mm, stůl je bez pracovní desky	550	700	710	1	Na nerezovém soklu
12 24	termika	Elektrická fritéza pro zabudování – 8l BERNER BFEM20	Elektrická fritéza pro zabudování – 8l	200	600		1	
12.25	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	1000	600		1	Dodávka stavby/ZTI
12.26	termika	Elektrická opékací deska pro zabudování BERNER BGE40	Elektrická opékací deska pro zabudování	400	600		1	
12.27	termika	Sklokeramická varná deska pro zabudování – 4 zóny - BERNER BS4PEGAA	Sklokeramická varná deska pro zabudování – 4 zóny	700	720		2	
12.27a	nerez	Pracovní stůl, police, na stavebním soklu	Pracovní stůl skříňový, spodní police, příprava pro zabudování varných aparátů, stůl je na stavebním soklu 150mm	1300	1800	750	1	Na nerezovém soklu
12.27b	nerez	Napouštěcí baterie k varnému	Napouštěcí baterie k varnému bloku				1	
12.27c		neobsazeno	neobsazeno				1	
12.28	termika	Holding skříň - 5x GN 1/1	Holding skříň - 5x GN 1/1, vaření pomocí 3 režimů: manuální / přednastavené programy / vlastní varotéka, ovládání prostřednictvím 5" dotykového displeje, intuitivní varné procesy rozděleny do 6 skupin, jednotlivé varné procesy označeny piktogramy s odkazem na typ úpravy suroviny, nápověda k jednotlivým varným procesům obsahující popis postupu a vhodného příslušenství, možnost uložení vlastního programu vč. pojmenování, manuální režim s řízením času vsunů, vytápění pomocídoporového topného drátu, ventilátor chlazení elektroniky, dvířka s regulací vlhkosti 100% / 50% / 0%, vstup USB pro aktualizaci SW, 4x madlo pro lepší manipulaci, vnitřní zaoblená komorave standardu H3, vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus, indikace otevřených dveří, signalizace přehřátí komory, zadní doraz pro zabezpečení proudění vzduchu	410	660	448	1	
12.29	nerez	Vyhřívavý pracovní stůl, na stavebním soklu, baz pracovní desky	Pracovní stůl s vyhřívavým spodním prostorem – režon, instalační šachta vpravo, stůl je na stavebním soklu 150mm, stůl je bez pracovní desky	1350	700	710	1	Na stavebním soklu
12.30	termika	El. multifunkční pánev, užitná kapacita: 2x 49 l JIPA JUMP101DM	objem min: 2 x 49 litrů – dle DIN 18857, kapacita GN: 2 x GN 1/1, rozměr dna: 2 x 375 X 580 mm, hloubka vany: 220 mm, užitná plocha: 2 x 32 dm2, váha: 475 kg, VARNÉ REŽIMY: vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide, rozsah teplot: 30 °C–250 °C, OVLÁDACÍ PANEL: automatický a manuální režim úpravy pokrmů, barevná dotyková obrazovka 10" s intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, uzamykání obrazovky, KONSTRUKCE: základní rám materiál AISI 304, minimální tloušťka 3 mm, kryt rámu materiál AISI 304, robustní nohy s rektifikací, vana materiál AISI 316, tloušťka 3 mm, speciální sendvičové dno vany, patentovaný topný systém s celoplošným rozvodem tepla topnými tělesy z ušlechtilé oceli, předehřátí dna na 180 °C z provozní teploty za 4 minut, bezpečnostní proces ovládání víka zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem na středů víka, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny ze stěny nebo podlahy, servisní přístup z přední a horní části přístroje - výsuvný panel elektrického rozvaděče v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: automatický systém napouštění vany s dávkováním vody s přesností na 1dcl, měřka množství tekutiny, vyklápění vany bez trhavých pohybů, 2 rychlosti (rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu), osa vyklápění vany umožňuje kompletní vyprázdnění, čtyřbodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, integrovaný odpad ve dně vany s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, bezpečnostní snímač rozpoznání ramene košů, integrovaná sprcha s automatickým navjéním a kovovou hlavicí, regulátor tlaku vody, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, zásuvka USB pro zálohování dat	1546	850	1030	1	
12.30	termika	Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku	Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku, pro vaření v koších				1	
12.30	termika	Kompletní sada košů na malé porce včetně rámu	Kompletní sada košů na malé porce včetně rámu - 6x koš + rám				1	
12.30	termika	Rošt na dno pánve	Rošt na dno pánve pro zamezení kontaktů velkých pečených kusů masa se dnem pánve při nočních úpravách				2	
12.30	termika	Varný koš	Varný koš pro vaření rýže a těstovin v koších				1	
12.31	nerez	Výdejní galerie dvoupatrová,	Výdejní galerie dvoupatrová, osvětlení, infraohřev	1700	350	600	1	
12.32	Stavba/VZT	Odsavač par závěsný	Odsavač par závěsný, včetně tukových filtrů, vypouštěcího kohoutku a osvětlení	2800	2300		1	Dodávka stavby/VZT

12.33	nerez	Pracovní stůl, vodní lázeň 4x GN 1/1, police, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, zabudovaná vyhřívaná vodní lázeň 4x GN 1/1, samostatné ovládání každé vany, připojení na vodu a odpad, spodní police, instalační šachta vlevo, stůl je na stavebním soklu 150mm, stůl je bez pracovní desky	1500	700	710	1	Na stavebním soklu
12.34	nerez	Výdejní galerie dvoupatrová,	Výdejní galerie dvoupatrová, osvětlení, infraohřev	1700	350	600	1	
12.35	nerez	Pracovní deska pro stoly 12.23 + 12.29 + 12.33 + 12.36 + 12.15, dřez, umyvadlo, 2x baterie	Pracovní deska pro stoly 12.23 + 12.29 + 12.33 + 12.36 + 12.15, nad stolem 12.15 vpravo zabudované nerezové umyvadlo na ruce včetně stojánkové baterie, vedle dřez pro vložení GN 1/1, včetně stojánkové baterie, zadní lem podél stěn, ve výdejní části deska přetažená přes stavební polopříčku	6000	800/700	40	1	připojovací armatura ke dřezu a umyvadlu a bateriím jsou součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
12.36	nerez	Chladicí stůl třísekcový, připojeno na centrální chlazení, na stavebním soklu, bez pracovní desky	Chladicí stůl třísekcový na GN, 1x křídlová dvířka + 1x 2 zásuvky + 1x 3 zásuvky + zámek, instalační šachta vlevo, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastru, stůl je na stavebním soklu 150mm, stůl je bez pracovní desky	1580	700	710	1	Na stavebním soklu, připojeno na centrální strojovnu chlazení
12.36a	centrální chlazení	<i>Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastru</i>	<i>Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastru</i>				1	<i>Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz projekt chlazení gastru</i>
12.37	nerez	Stolový nástavec dvoupatrový, LED osvětlení s krytem	Nástěnná police jednopatrová, LED osvětlení s krytem včetně zdroje	1100	300	600	1	
12.38	termika	El. konvektomat 6x GN 1/1 nebo 12x GN 1/2 RATIONAL iCombi Classic	kapacita 6x GN 1/1 nebo 12x GN ½, 3 provozními režimy konvektomat: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C, digitální zobrazení teploty nastavitelné ve °C nebo °F, zobrazení požadované a skutečné hodnoty, digitální zobrazení vlhkosti varné komory a času, zobrazení požadovaných a skutečných hodnot, individuální programování až 100 varných programů s programy vaření o jednom či více (až 12) krocích, regulace klimatu – měření regulace vlhkosti- nastavení vlhkosti v krocích po 10 %, barevný TFT displej o velikosti 4,3 palce a softwarová tlačítka pro jednoduchou, intuitivní obsluhu, provozní režimy a funkce s optickým zvýrazněním, jednoduchá obsluha a přesná nastavení pomocí centrálního ovládacího kolečka s funkcí tlačítka, držák sondy, komunikace v ČJ, měření teploty jádra - senzor s 1 čidlem, automatické mytí komory a boileru, ekologické prostředky, boilerový vyvíječ páry, dvojité čelní sklo, LED osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou, integrovaný systém na odlučování tuku, integrovaná brzda ventilátoru, min. 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru, přídatné funkce: min. superrychlé ochlazení var. Prostoru, přivlhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení, konvektomat dle DIN 18866 (v ručním režimu), vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301, základní sada čistících a oplachových tablet, navíc vsun pro odkapovou gn, certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz	847	771	757	1	
		El. konvektomat 6x GN 1/1 nebo 12x GN 1/2 RATIONAL iCombi Classic	kapacita 6x GN 1/1 nebo 12x GN ½, 3 provozními režimy konvektomat: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C, digitální zobrazení teploty nastavitelné ve °C nebo °F, zobrazení požadované a skutečné hodnoty, digitální zobrazení vlhkosti varné komory a času, zobrazení požadovaných a skutečných hodnot, individuální programování až 100 varných programů s programy vaření o jednom či více (až 12) krocích, regulace klimatu – měření regulace vlhkosti- nastavení vlhkosti v krocích po 10 %, barevný TFT displej o velikosti 4,3 palce a softwarová tlačítka pro jednoduchou, intuitivní obsluhu, provozní režimy a funkce s optickým zvýrazněním, jednoduchá obsluha a přesná nastavení pomocí centrálního ovládacího kolečka s funkcí tlačítka, držák sondy, komunikace v ČJ, měření teploty jádra - senzor s 1 čidlem, automatické mytí komory a boileru, ekologické prostředky, boilerový vyvíječ páry, dvojité čelní sklo, LED osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou, integrovaný systém na odlučování tuku, integrovaná brzda ventilátoru, min. 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru, přídatné funkce: min. superrychlé ochlazení var. Prostoru, přivlhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení, konvektomat dle DIN 18866 (v ručním režimu), vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301, základní sada čistících a oplachových tablet, navíc vsun pro odkapovou gn, certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz	847	771	757	1	
		Propojovací sada pro sestavu dvou konvektomatů RAT-60.73.991	Propojovací sada pro sestavu dvou konvektomatů				1	
		Podestavba pod sestavu konvektomatů, sada vsunů na GN	Podestavba pod sestavu konvektomatů, sada vsunů na GN				1	
12.39	Stavba/VZT	Odsavač par nástěnný	Odsavač par nástěnný, včetně tukových filtrů, vypouštěcího kohoutku a osvětlení	1100	1300		1	Dodávka stavby/VZT
12.40		neobsazeno	neobsazeno				1	
12.41	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	1030	300		1	Dodávka stavby/ZTI
12.42	Provozovatel	Sestava pracovních stolů – absatz – dodávka provozovatele	Sestava pracovních stolů – absatz – dodávka provozovatele				2	Dodávka provozovatele
G13 OTEVŘENÁ DOKONČOVACÍ KUCHYNĚ								
G14 BAR								
14.01	nerez	Chlazený stůl dvousekcový nápojový, připojeno na centrální strojovnu chlazení, bez pracovní desky	Chlazený stůl dvousekcový nápojový, instalační šachta vlevo, 2x 2 zásuvky + zámek, bez pracovní desky, připojeno na centrální strojovnu chlazení, příprava pro interiérový obklad z vnější strany, POZOR spodní šuplík na 0,7 l nápoje a horní na 0,33 l nápoje	1380	700	860	1	Připojeno na centrální strojovnu chlazení
14.01a	centrální chlazení	<i>Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastru</i>	<i>Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastru</i>				1	<i>Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz projekt chlazení gastru</i>
14.02	nerez	Pracovní stůl, bez pracovní desky	Pracovní stůl, bez pracovní desky, spodní prostor volný, příprava pro interiérový obklad z vnější strany	1850	700	860	1	
14.03	ostatní technologie	Spulboy	Myčka skla Spulboy	190	380	330	1	
14.04	dodavatel piva	Odkapní vanička včetně ostříku	Odkapní vanička včetně ostříku				1	Dodávka dodavatele piva
14.05	dodavatel piva	Výčepní hlavice	Výčepní hlavice				2	Dodávka dodavatele piva
14.06	dodavatel piva	Dochlazovací jednotka na pivo	Dochlazovací jednotka na pivo				1	Dodávka dodavatele piva
14.07	nerez	Pracovní stůl, zásuvkový blok, bez pracovní desky	Pracovní stůl, vpravo 2x zásuvka na přepravky na nápoje, ostatní spodní prostor volný, bez pracovní desky, příprava pro interiérový obklad z vnější strany	1600	700	860	1	
14.08	ostatní technologie	Výrobník kostkového ledu, chlazení vodou – připojeno na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastru – viz samostatný projekt chlazení gastru BREMA CB249	Výrobník kostkového ledu, chlazení vodou – připojeno na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastru – viz samostatný projekt chlazení gastru, výkon 28kg/24hod., zásobník: 9 kg	390	460	690	1	Chlazení vodou – připojeno na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastru – viz samostatný projekt chlazení gastru
14.08a	centrální chlazení	<i>Připojení na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastru včetně vedení chlazené vody a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastru - viz samostatný projekt chlazení gastru</i>	<i>Připojení na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastru včetně vedení chlazené vody a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastru - viz samostatný projekt chlazení gastru</i>				1	<i>Připojení na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastru včetně vedení chlazené vody a elektro – viz samostatný projekt chlazení gastru</i>

14.09	mytí	Myčka podstolová, výkon až 20košů/hod., koš 500x500mm CLASSEQ D500	Myčka podstolová, výkon až 20košů/hod., koš 500x500mm, délka cyklu 3 min, teor. počet cyklů: 20/hod. při SV, zásuvná výška 345mm, spotřeba vody: 2,75 ltr./1 cyklus, termostop (kontrola dosažení všech teplot), mechanické ovládání, dávkovač mycího a opl. prostředku, lisovaná vana, dvojitý systém filtrů, standardně 3 koše, odpadní čerpadlo	550	602	825	1	
14.09		Základní sada košů k myčce	Základní sada košů k myčce				1	
14.10	nerez	Pracovní deska ke stolům č.p. 14.01, 14.02, 14.07, 2x dřež, 2x baterie, prolis	Pracovní deska ke stolům č.p. 14.01, 14.02, 14.07, u stolu 14.02 vpravo zabudovaný dřež 240x400 včetně stojánkové baterie, prolis desky v celé šířce stolu, příprava pro zabudování odkapní vaničky a výčepních hlavíc, nad stolem 14.07 vlevo zabudovaný dřež 300x300 včetně stojánkové baterie, zadní lem	4950	700	40	1	přípojovací armatura ke dřežům a bateriím jsou součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
14.11	nerez	Pracovní stůl, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, bez pracovní desky, spodní police, 1x křídlová dvířka	700	700	860	1	
14.11a	nerez	Nerezový rámeček pro odklep kávy	Nerezový rámeček pro odklep kávy, včetně pogumované hrazdy				1	
14.12	Provozovatel	Nádoba na odpad, podstolová výška	Nádoba na odpad, podstolová výška				1	Dodávka provozovatele
14.13	nerez	Chlazený stůl dvousekcový nápojový, připojeno na centrální strojovnu chlazení, bez pracovní desky	Chlazený stůl dvousekcový nápojový, instalační šachta vpravo, 2x 2 zásuvky + zámek, stůl je bez pracovní desky, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro, POZOR spodní šuplík na 0,7 l nápoje a horní na 0,33 l nápoje	1380	700	860	1	Připojeno na centrální strojovnu chlazení
14.13a	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a přípojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastro	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a přípojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastro				1	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz projekt chlazení gastro
14.14	nerez	Pracovní deska ke stolům č.p. 14.11 a 14.13, dřež, baterie	Pracovní deska ke stolům č.p. 14.11 a 14.13, u stolu č.p. 14.13 nad instalační šachtou zabudovaný dřež 300x500 včetně stojánkové baterie, zadní a pravý lem				1	přípojovací armatura k umyvadlu, dřežům a baterii jsou součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
14.15	Dodavatel kávy	Automatický kávomlýnek	Automatický kávomlýnek				1	Dodávka dodavatele kávy
14.16	Dodavatel kávy	Kávovar dvoupákový	Kávovar dvoupákový				1	Dodávka dodavatele kávy
14.17	Interier	Nástěnná skříňka	Nástěnná skříňka	1250	350		1	Dodávka interiéru
14.18	Interier	Nástěnná skříňka	Nástěnná skříňka	950	350		1	Dodávka interiéru
14.19	nerez	Chlazený stůl jednosekcový, připojeno na centrální chlazení, bez pracovní desky	Chlazený stůl jednosekcový, instalační šachta vlevo, 1x 2 zásuvky + zámek, stůl je bez pracovní desky, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro	969	700	860	1	Připojeno na centrální strojovnu chlazení
14.19a	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a přípojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastro	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a přípojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastro				1	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz projekt chlazení gastro
14.20	Interier	Nástěnná skříňka	Nástěnná skříňka	1450	350		1	Dodávka interiéru
14.21	nerez	Pracovní stůl, bez pracovní desky	Pracovní stůl skříňový, spodní prostor volný, stůl je bez pracovní desky	550	700	860	1	
14.22	nerez	Pracovní deska pro stoly 14.19 + 14.21, umyvadlo, baterie	Pracovní deska pro stoly 14.19 + 14.21, nad instalační šachtou chladicího stolu 14.19 zabudované nerezové umyvadlo na ruce včetně stojánkové baterie a zásobníků na mýdlo a ručníky, zadní + levý + pravý lem	1500	700	40	1	přípojovací armatura k umyvadlu a baterii jsou součástí dodávky gastru (roháčky v dodávce stavba/ZTI)
14.23	Provozovatel	Nádoba na odpad, podstolová výška	Nádoba na odpad, podstolová výška				1	Dodávka provozovatele
14.24	Interier	Interiérová barová deska včetně nosné konstrukce	Interiérová barová deska včetně nosné konstrukce				1	Dodávka interiéru
G15 SKLAD DKP								
15.01	ostatní technologie	Regál	Skladový regál čtyřpolicový	1216	475	1700	1	
15.02	ostatní technologie	Regál	Skladový regál čtyřpolicový	1216	475	1700	1	
15.03		neobsazeno	neobsazeno				1	
15.04	ostatní technologie	Regál	Skladový regál čtyřpolicový	2010	475	1700	1	
G16 SKLAD BARU								
16.01	Stavba/ZTI	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou	300	300		1	Dodávka stavby/ZTI
16.02	Stavba/ZTI	Kohout pro připojení hadice	Kohout pro připojení hadice				1	Dodávka stavby/ZTI
G17 RESTAURACE								
xx.xx		Vybavení místnosti není součástí projektu gastro	Vybavení místnosti není součástí projektu gastro				1	
G18 SKLAD ODPADKŮ								
18.01	chlazení gastro	Chladicí box, připojeno na centrální strojovnu chlazení	Chladicí box, podlaha, dveře 700mm velikost dveří bude potvrzená v rámci dílenské dokumentace společně s krycími dveřmi, které jsou jsou dodávkou stavby, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, připojeno na centrální strojovnu chlazení gastro, box je součástí sestavy boxů	2400	1700		1	Připojeno na centrální strojovnu chlazení
18.01a	centrální chlazení	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a přípojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastro	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a přípojovacího expanzního ventilu - viz samostatný projekt chlazení gastro				1	Připojení na externí agregát/centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro – viz projekt chlazení gastro
18.02		neobsazeno	neobsazeno				1	
18.03		neobsazeno	neobsazeno				1	
18.04	Stavba/provozovatel	Pojízdná plastová nádoba na odpad – 240l	Pojízdná plastová nádoba na odpad – 240l				3	Dodávka stavby/provozovatele
G19 SKLAD								
G20 SKLAD								

Realizace profesionální kuchyně	> Koordinační schůzka - odsouhlasení si specifikace a projektové dokumentace - konkretizace realizačního provedení a hygienicky designových detailů - specifikace plánu Realizace a odsouhlasení rozpočtu Realizace - naplánování si Harmonogramu činností a účasti na Kontrolních dnech stavby > Kontrolní dny stavby - kontrola platné Gastro projektové dokumentace se všemi profesanty - seznámení se s prostorem staveniště a transportními cestami - zjištění stavu staveniště pro realizaci kuchyně - předání technologických postupů montáže a souvisejících rizik - kontrola stavebních rozměrů a stavebních příček - kontrola přípojných bodů - koordinace dodávek v předstihu (podlahové vpustě, VZT zákryty, trasy chlazení, chladicí a mrazicí boxy, koordinace s dodavatelem interiéru) - určení prostor vyžadujících provedení obkladů v předstihu - elektronické zaměření stavby > Převzetí staveniště - dle podmínek Stavební připravenosti > Návaz technologie, stěhování a manipulace - nastěhování Gastro technologie do prostor - odvoz a likvidace obalového materiálu - rozmístění Gastro technologie dle dispozice projektu > Montáž - montování a kotvení sestav - srovnání do vodováhy, ukotvení do stěn - připojení Gastro technologie na vývody elektro, plyn a ZTI - přezkoušení těsnosti spojů kalibrovanými přístroji, pospojení zemním vodičem - likvidace instalačního odpadu - vyčištění Gastro technologie určenými prostředky > Uvedení Gastro technologie do provozu, provozní zkoušky a revize - uvedení Gastro technologie do polohy Zapnuto		1	

poz.	kategorie	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			ks	Poznámka
				š.	hl.	v.		
2.NP – I. ETAPA								
G01 PŘÍPRAVNÁ NÁPOJŮ								
01.01	Interier	Pracovní stůl, umyvadlo, baterie, vsuny na koše, police, výklopný koš	Pracovní stůl, vlevo umyvadlo na ruce, včetně stojánkové baterie, pod košem výklopný koš, vedle vsuny na koše, vpravo 2x police, zadní, levý a pravý lem	1800	600	900	1	Dodávka interiéru
01.02	Interier	Servírovací vozík	Servírovací vozík, 2x police, 4 kolečka z toho 2 pojízdná	800	500	900	1	Dodávka interiéru
01.03	Interier	Pracovní stůl, police, výsuvný koš, zásuvkový blok	Pracovní stůl, police, výsuvný koš, zásuvkový blok	1800	850	900	1	Dodávka interiéru
01.04	Interier	Nástěnná skříňka dvoupatrová, osvětlení	Nástěnná skříňka dvoupatrová, osvětlení	900	300	600	1	Dodávka interiéru
01.04a	Interier	Nástěnná skříňka dvoupatrová, osvětlení	Nástěnná skříňka dvoupatrová, zalomení police do niky, osvětlení	900	300/ 650	600	1	Dodávka interiéru
01.08	Interier	Sestava pracovních stolů, 2x dřez, 2x baterie	Sestava pracovních stolů, 2x dřez, 2x baterie	5800	700	900	1	Dodávka interiéru
01.11	Dodavatel kávy	Automatický kávovar na kávové kapsle	Automatický kávovar na kávové kapsle	300	500	420	1	Dodávka dodavatele kávy
01.12	nerez	Chladicí skříň 365 l Liebherr MRFvd 4011	Chladicí skříň 365 l, stříbrná barva, s ventilátorem, mechanické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, dveře z izolačního skla, stropní LED osvětlení s možností vypínání, zámek dveří	600	610	1800	1	vysálané teplo na kus cca 648kJ/hod.
01.19	nerez	Podstolová chladicí skříň 141 l Liebherr FKUv 1660	Podstolová chladicí skříň 141 l, s ventilátorem, vnější plášť nerezový, mechanické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří	600	615	830	1	
01.20	Interier	Nástěnná police	Nástěnná police	2550	300	300	1	Dodávka interiéru
G02 ÚKLID								
02.01	Stavba/ZTI	Výlevka stavební včetně nástěnné baterie	Výlevka stavební včetně nástěnné baterie				1	Dodávka stavby/ZTI
02.02	Interier	Nástěnná skříňka na úklid	Nástěnná skříňka na úklid	1100	350	900	1	Dodávka interiéru
G03 SKLAD								
G04 WC MUŽI								
xx.xx		Vybavení místnosti není součástí projektu gastro	Vybavení místnosti není součástí projektu gastro				1	
G05 WC ŽENY								
xx.xx		Vybavení místnosti není součástí projektu gastro	Vybavení místnosti není součástí projektu gastro				1	
G06 SKLAD/ARCHIV								
G07 CHODBA								
07.01		neobsazeno	neobsazeno				1	

ozn	sestava	umístění	instalovaný výkon (W)	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			Hmotnost	ks		Výkon (7K)			El. příkon	připojení elektro	připojení elektro	odpad	teplota okolí
						š. [mm]	hl. [mm]	v. [mm]	(kg)			chlazení [W]	mražení [W]	ostatní [W]	[W]	[V]	[A]	odpad DN40	
1.NP																			
CHBB1 05.01		1.NP	670	Chladicí box	chladicí box s nezapuštěnou podlahou , opláštění izolační panel PUR ISO 60; hmotnost 11,6kg/m², ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně olišťování	2000	1350	2460	256	22	[m²]	-	—	—	-			●	25°C
				Chladicí box - podlaha	Chladicí box - podlaha	2000	1350		39	3	[m²]	-	—	—	-			●	25°C
	DCHB 2.0_I_05.01			Chladírenské dveře	Chladírenské dveře křídlové se zárubní 60mm, síla křídla 68 mm pravé	700	60	2000		1	[ks]								
	1.1_05.01			Výparník	Výparník 1430W (10K), plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x Úroveň hlučnosti v 5m 44 dB Akustický výkon 66 dB	803	428	171	8,6	1	[ks]	1001			140	230			
	1.2_05.01			Topná tyč	příkon 585W					1	[ks]				585				
	1.3_2_05.01			Termostatický expanzní ventil	TE2 - tryska 01					1	[ks]								
	1.4_1_05.01			Regulátor	kompaktní nástěnný regulátor s RS485, rozměr 210 x 235 mm, montáž na stěnu, napájení: 230 Vstř, 3x PTC/NTC, 6x výstupní relé, RS485, regulátor pro chlazení / topení, silné relé kompresoru 20A, odtávání možno volitelně řídit reálným časem, světlo ovládané dveřním spínačem, velký display, ikony stavů, bzučák, alarmové výstupní relé, funkce HACCP (záznam min a max teploty), komunikace RS485 ModBus RTU					1	[ks]								
	1.5_2_05.01			Solenoid	Solenoid letovací 1028/A6_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.6_2_05.01			Průhledítko	3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.7_2_05.01			Filtrdehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.8_2_05.01			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6010/2_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.9_2_05.01			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10_připojení ø10mm					1	[ks]								
	1.10_05.01			Osvětlení	Stropní světlo s pohybovým snímačem je rozvedeno z našeho rozvaděče je tam společný jistič na všechno.					1	[ks]				100				
				Spojovací a kotevní materiál						1	[kg]								
	E_05.01			Přívod el. proudu	1f - Jednofáze									1	825	230			
	D7_05.01			Odpadní potrubí	DN32														
06.06		1.NP	1755	Šokový zchlazovač/ zmrazovač	Šokový zchlazovač/ zmrazovač 5x GN1/1 nebo EN 600x400 mm), chlazení vodou – připojeno na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro	780	700	853		1	[ks]								
		1.NP		Kulový kohout	Kulový kohout s pákou DN32 - 5/4"					2	[ks]								
CHBB2 07.01		1.NP	1250	Chladicí box	chladicí box s nezapuštěnou podlahou , opláštění izolační panel PUR ISO 60; hmotnost 11,6kg/m², ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně olišťování	3000	1700	2460	377	32	[m²]	-	—	—	-			●	25°C
				Chladicí box - podlaha	Chladicí box - podlaha	3000	1700		74	5	[m²]	-	—	—	-			●	25°C
	DCHB 1.0_P_07.01			Chladírenské dveře	Chladírenské dveře křídlové se zárubní 60mm, síla křídla 68 mm pravé	600	60	1900		1	[ks]								
	1.1_07.01			Výparník	Výparník 2950W (10K), plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x Úroveň hlučnosti v 5m 44 dB Akustický výkon 69 dB	930	535	260	15,5	1	[ks]	2065			420	230			
	1.2_07.01			Topná tyč	příkon 900W					1	[ks]				900				
	1.3_2_07.01			Termostatický expanzní ventil	T2 - tryska 01					1	[ks]								
	1.4_1_07.01			Regulátor	kompaktní nástěnný regulátor s RS485, rozměr 210 x 235 mm, montáž na stěnu, napájení: 230 Vstř, 3x PTC/NTC, 6x výstupní relé, RS485, regulátor pro chlazení / topení, silné relé kompresoru 20A, odtávání možno volitelně řídit reálným časem, světlo ovládané dveřním spínačem, velký display, ikony stavů, bzučák, alarmové výstupní relé, funkce HACCP (záznam min a max teploty), komunikace RS485 ModBus RTU					1	[ks]								
	1.5_2_07.01			Solenoid	Solenoid letovací 1028/A6_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.6_2_07.01			Průhledítko	3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.7_2_07.01			Filtrdehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.8_2_07.01			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6010/2_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.9_4_07.01			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M12_připojení ø12mm					1	[ks]								
	1.10_07.01			Osvětlení	Stropní světlo s pohybovým snímačem					1	[ks]				100				
				Spojovací a kotevní materiál						1	[kg]								
	E_07.01			Přívod el. proudu	1f - Jednofáze									1	1420	230			

ozn	sestava	umístění	instalovaný výkon (W)	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			Hmotnost	ks		Výkon (7K)			El. příkon	připojení elektro	připojení elektro	odpad	teplota okolí
						š. [mm]	hl. [mm]	v. [mm]	(kg)			chlazení [W]	mražení [W]	ostatní [W]	[W]	[V]	[A]	odpad DN40	
	D7_07.01			Odpadní potrubí	DN32														
MRBA3 07.04		1.NP	950 nepočítat je připojený na vodu	Mrazicí box	Mrazicí box s nezapuštěnou podlahou , opláštění izolační panel PUR ISO 100; hmotnost 13,2kg/m², ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně olišťování	3100	1550	2500	426	32	[m²]	-	—	—	-			●	25°C
				Mrazicí box - podlaha	Mrazicí box - podlaha	3100	1550		78	5	[m²]	-	—	—	-			●	25°C
	DMRB 0.0_L_07.04			Mrazírenské dveře	Mrazírenské dveře se zárubní 100mm, síla křídla 90 mm levé	600	100	2000		1	[ks]								
	1.1_07.04			Výparník	Výparník 2270W (10K), plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x Úroveň hlučnosti v 5m 44 dB Akustický výkon 69 dB	930	535	260	15	1	[ks]		1589		420	230			
	1.2_07.04			Topná tyč	příkon 900W					1	[ks]				900				
	1.3_07.04			Termostatický expanzní ventil	TE2 - tryska 01					1	[ks]								
	1.4_07.04			Regulátor	kompaktní nástěnný regulátor s RS485, rozměr 210 x 235 mm, montáž na stěnu, napájení: 230 Vstř, 3x PTC/NTC, 6x výstupní relé, RS485, regulátor pro chlazení / topení, silné relé kompresoru 20A, odtávání možno volitelně řídit reálným časem, světlo ovládané dveřním spínačem, velký display, ikony stavů, bzučák, alarmové výstupní relé, funkce HACCP (záznam min a max teploty), komunikace RS485 ModBus RTU					1	[ks]								
	1.5_07.04			Solenoid	Solenoid letovací 1028/A6_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.6_07.04			Průhledítko	3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.7_07.04			Filtrdehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.8_07.04			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6010/2_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.9_07.04			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/5_připojení ø16mm					1	[ks]								
	1.10_07.04			Osvětlení	Stropní světlo s pohybovým snímačem					1	[ks]				100				
				Topný kabel	Silikonový, vhodný do odpadu, 2m					4	[ks]								
				Topný kabel	Opletený, vhodný do podlahy 10m					4	[ks]								
	1.11_07.04			Alarm	Akustická a zvuková signalizace ``osoba v boxu``					1	[ks]								
	1.12_07.04			Výrovnávací klapka k boxu 230v	Typ MTH					1	[ks]								
				Spojovací a kotevní materiál						1	[kg]								
	E_07.04			Přívod el. proudu	1f - Jednofáze									1	1420	230			
	D7_07.04			Odpadní potrubí	DN32														
				Odpadní potrubí	Nutno vsadit sifon už do připravené trasy pro odvod kondenzátu														
Mrazicí box MRBA3 07.04	1.1_07.04		5100	Mrazicí agregát	Vysálané teplo agregátu je 3,9 kW Úroveň hlučnosti v 10m 47dB Úroveň hlučnosti v 1m 67dB Akustický výkon 78dB	800	600	440	68	1	[ks]		1700		2200	400			
	E_07.04_1			Přívod el. proudu	3f - Třífáze										2200	400			
PMB4 12.01		1.NP	750	Chladicí stůl třísekcový	Chladicí stůl třísekcový, připojeno na centrální chlazení, na stavebním soklu, bez pracovní desky					1	[ks]	—	—	—	-	230		●	25°C
	2.1_1_12.01			Vstříkovací ventil	T2 - tryska 00					1	[ks]								
	2.2_1_12.01			Solenoid	Solenoid letovací 1028/A6_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.3_1_12.01			Průhledítko	3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.4_1_12.01			Dehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.5_1_12.01			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6010/2_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.6_1_12.01			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10_připojení ø10mm					1	[ks]								
	2.7_12.01			Regulátor	Regulátor chlazení s řízením ventilátoru					1	[ks]								
				Přívod el. proudu	1f - Jednofáze										500	230			
				Odpadní potrubí	DN32														
CHBB5 12.09		1.NP	1050	Chladicí box	chladicí box s nezapuštěnou podlahou , opláštění izolační panel PUR ISO 60; hmotnost 11,6kg/m², ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně olišťování	2400	1700	2460	324	28	[m²]	-	—	—	-			●	25°C
				Chladicí box - podlaha	Chladicí box - podlaha	2400	1700		60	4	[m²]	-	—	—	-			●	25°C
	DCHB 3.0_P_12.09			Chladírenské dveře	Chladírenské dveře křídlové se zárubní 60mm, síla křídla 68 mm pravé	800	60	2000		1	[ks]								
	1.1_12.09			Výparník	Výparník 2290W (10K), plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x Úroveň hlučnosti v 5m 43 dB Akustický výkon 68 dB	1126	428	171	12,3	1	[ks]	1603			315	230			
	1.2_12.09			Topná tyč	příkon 825W					1	[ks]				825				
	1.3_2_12.09			Termostatický expanzní ventil	TE2 - tryska 01					1	[ks]								

ozn	sestava	umístění	instalovaný výkon (W)	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			Hmotnost	ks		Výkon (7K)			El. příkon	připojení elektro	připojení elektro	odpad	teplota okolí
						š. [mm]	hl. [mm]	v. [mm]	(kg)			chlazení [W]	mražení [W]	ostatní [W]	[W]	[V]	[A]	odpad DN40	
	1.4_1_12.09			Regulátor	kompletní nástěnný regulátor s RS485, rozměr 210 x 235 mm, montáž na stěnu, napájení: 230 Vstř, 3x PTC/NTC, 6x výstupní relé, RS485, regulátor pro chlazení / topení, silné relé kompresoru 20A, odtávání možno volitelně řídit reálným časem, světlo ovládané dveřním spínačem, velký display, ikony stavů, bzučák, alarmové výstupní relé, funkce HACCP (záznam min a max teploty), komunikace RS485 ModBus RTU					1	[ks]								
	1.5_2_12.09			Solenoid	Solenoid letovací 1028/A6_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.6_2_12.09			Průhledítko	3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.7_2_12.09			Filtrdehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.8_2_12.09			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6010/2_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.9_4_12.09			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10_připojení ø10mm					1	[ks]								
	1.10_12.09			Osvětlení	Stropní světlo s pohybovým snímačem je rozvedeno z našeho rozvaděče je tam společný jistič na všechno.					1	[ks]				100				
				Spojovací a kotevní materiál						1	[kg]								
	E_02.04_12.09			Přívod el. proudu	1f - Jednofáze									1	1240	230			
	D7_02.04_12.09			Odpadní potrubí	DN32														
12.12		1.NP	1200	Mrazicí stůl dvousekcový	Mrazicí stůl dvousekcový, chlazení vodou – připojeno na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro, na stavebním soklu, bez pracovní desky	1335	700	710		1	[ks]								
		1.NP		Kulový kohout	Kulový kohout s pákou DN32 - 5/4"					2	[ks]								
PMB5 12.14		1.NP	750	Chladicí stůl třísekcový	Chladicí stůl třísekcový, připojeno na centrální chlazení, na stavebním soklu, bez pracovní desky					1	[ks]	—	—	—	-	230		●	25°C
	2.1_1_12.14			Vstříkovací ventil	T2 - tryska 00					1	[ks]								
	2.2_1_12.14			Solenoid	Solenoid letovací 1028/A6_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.3_1_12.14			Průhledítko	3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.4_1_12.14			Dehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.5_1_12.14			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6010/2_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.6_1_12.14			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10_připojení ø10mm					1	[ks]								
	2.7_12.14			Regulátor	Regulátor chlazení s řízením ventilátoru					1	[ks]								
				Přívod el. proudu	1f - Jednofáze										500	230			
				Odpadní potrubí	DN32														
PMB6 12.36		1.NP	750	Chladicí stůl třísekcový	Chladicí stůl třísekcový, připojeno na centrální chlazení, na stavebním soklu, bez pracovní desky					1	[ks]	—	—	—	-	230		●	25°C
	2.1_1_12.36			Vstříkovací ventil	T2 - tryska 00					1	[ks]								
	2.2_1_12.36			Solenoid	Solenoid letovací 1028/A6_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.3_1_12.36			Průhledítko	3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.4_1_12.36			Dehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.5_1_12.36			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6010/2_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.6_1_12.36			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10_připojení ø10mm					1	[ks]								
	2.7_12.36			Regulátor	Regulátor chlazení s řízením ventilátoru					1	[ks]								
				Přívod el. proudu	1f - Jednofáze										500	230			
				Odpadní potrubí	DN32														
PMB7 14.01		1.NP	500	Chlazený stůl dvousekcový	Chlazený stůl dvousekcový nápojový, připojeno na centrální strojovnu chlazení, bez pracovní desky					1	[ks]	—	—	—	-	230		●	25°C
	2.1_1_14.01			Vstříkovací ventil	T2 - tryska 00					1	[ks]								
	2.2_1_14.01			Solenoid	Solenoid letovací 1028/A6_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.3_1_14.01			Průhledítko	3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.4_1_14.01			Dehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.5_1_14.01			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6010/2_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.6_1_14.01			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10_připojení ø10mm					1	[ks]								

ozn	sestava	umístění	instalovaný výkon (W)	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			Hmotnost	ks		Výkon (7K)			El. příkon	připojení elektro	připojení elektro	odpad	teplota okolí
						š. [mm]	hl. [mm]	v. [mm]	(kg)			chlazení [W]	mražení [W]	ostatní [W]	[W]	[V]	[A]	odpad DN40	
	2.7_14.01			Regulátor	Regulátor chlazení s řízením ventilátoru					1	[ks]								
				Přívod el. proudu	1f - Jednofáze										500	230			
				Odpadní potrubí	DN32														
14.08		1.NP	1000		Výrobek kostkového ledu, chlazení vodou – připojeno na rozvod chlazené vody ze strojovny chlazení gastro – viz samostatný projekt chlazení gastro	390	460	690		1	[ks]								
		1.NP		Kulový kohout	Kulový kohout s pákou DN32 - 5/4"					2	[ks]								
PMB8 14.13		1.NP	500	Chlazený stůl dvousekcový	Chlazený stůl dvousekcový nápojový, připojeno na centrální strojovnu chlazení, bez pracovní desky					1	[ks]	—	—	—	-	230		●	25°C
	2.1_1_14.13			Vstříkovací ventil	T2 - tryska 00					1	[ks]								
	2.2_1_14.13			Solenoid	Solenoid letovací 1028/A6_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.3_1_14.13			Průhledítko	3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.4_1_14.13			Dehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.5_1_14.13			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6010/2_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.6_1_14.13			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10_připojení ø10mm					1	[ks]								
	2.7_14.13			Regulátor	Regulátor chlazení s řízením ventilátoru					1	[ks]								
				Přívod el. proudu	1f - Jednofáze										500	230			
				Odpadní potrubí	DN32														
PMB9 14.19		1.NP	250	Chlazený stůl jednosekcový	Chlazený stůl jednosekcový, připojeno na centrální chlazení, bez pracovní desky					1	[ks]	—	—	—	-	230		●	25°C
	2.1_1_14.19			Vstříkovací ventil	T2 - tryska 00					1	[ks]								
	2.2_1_14.19			Solenoid	Solenoid letovací 1028/A6_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.3_1_14.19			Průhledítko	3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.4_1_14.19			Dehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.5_1_14.19			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6010/2_připojení ø6mm					1	[ks]								
	2.6_1_14.19			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10_připojení ø10mm					1	[ks]								
	2.7_14.19			Regulátor	Regulátor chlazení s řízením ventilátoru					1	[ks]								
				Přívod el. proudu	1f - Jednofáze										500	230			
				Odpadní potrubí	DN32														
CHBB10 18.01		1.NP	1050	Chladicí box	chladicí box s nezapuštěnou podlahou , opláštění izolační panel PUR ISO 60; hmotnost 11,6kg/m², ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně olišťování	2400	1700	2460	324	28	[m²]	-	—	—	-			●	25°C
				Chladicí box - podlaha	Chladicí box - podlaha	2400	1700		60	4	[m²]	-	—	—	-			●	25°C
	DCHB 2.0_P_18.01			Chladírenské dveře	Chladírenské dveře křídlové se zárubní 60mm, síla křídla 68 mm pravé	700	60	2000		1	[ks]								
	1.1_18.01			Výparník	Výparník 2290W (10K), plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x Úroveň hlučnosti v 5m 43 dB Akustický výkon 68 dB	1126	428	171	12,3	1	[ks]	1603			315	230			
	1.2_18.01			Topná tyč	příkon 825W					1	[ks]				825				
	1.3_2_18.01			Termostatický expanzní ventil	TE2 - tryska 01					1	[ks]								
	1.4_1_18.01			Regulátor	kompaktní nástěnný regulátor s RS485, rozměr 210 x 235 mm, montáž na stěnu, napájení: 230 Vstř, 3x PTC/NTC, 6x výstupní relé, RS485, regulátor pro chlazení / topení, silné relé kompresoru 20A, odtávání možno volitelně řídit reálným časem, světlo ovládané dveřním spínačem, velký display, ikony stavů, bzučák, alarmové výstupní relé, funkce HACCP (záznam min a max teploty), komunikace RS485 ModBus RTU					1	[ks]								
	1.5_2_18.01			Solenoid	Solenoid letovací 1028/A6_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.6_2_18.01			Průhledítko	3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.7_2_18.01			Filtrdehydrátor	Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.8_2_18.01			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6010/2_připojení ø6mm					1	[ks]								
	1.9_4_18.01			Uzavírací ventil	Letovací připojení 6420/M10_připojení ø10mm					1	[ks]								

ozn	sestava	umístění	instalovaný výkon (W)	stručný popis	podrobný popis	rozměry [mm]			Hmotnost	ks		Výkon (7K)			El. příkon	připojení elektro	připojení elektro	odpad	teplota okolí
						š. [mm]	hl. [mm]	v. [mm]	(kg)			chlazení [W]	mražení [W]	ostatní [W]	[W]	[V]	[A]	odpad DN40	
	1.10_18.01			Osvětlení	Stropní světlo s pohybovým snímačem je rozvedeno z našeho rozvaděče je tam společný jistič na všechno.					1	[ks]				100				
				Spojovací a kotevní materiál						1	[kg]								
	E_18.01			Přívod el. proudu	1f - Jednofáze									1	1240	230			
	D7_18.01			Odpadní potrubí	DN32														
CHLADÍČÍ JEDNOTKA																			
	1001			Centrální chladicí jednotka	Teplota vzduchu ve strojovně nesmí překročit 40°C. Vysílané teplo od motorů jednotky viz. Příloha 3.1 Úroveň hlučnosti a Akustický výkon viz. Příloha 3.1	1400	700	1500	400	1	ks	30400			14000	400-3-50 Hz	I _{nom} =30A I _{max} =36A		
	E_00.14_1			Přívod el. proudu	3f - Třífáze										14000	400-3-50 Hz	I _{nom} =30A I _{max} =36A		
	E_00.14_2			Přívod el. proudu	1f - Jednofáze Zásuvka pro servisní práce											230			
	1002			Kondenzátor	Úroveň hlučnosti v 10m - 46dB Akustický výkon - 77dB	3206	570	830	157	1	ks	48050							

CELKEM